


DETALHE ABRIGO GLP



LEGENDAS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
—	TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NO PAREDE
○	DIMÊTRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA
⊗	VÁLVULA REGULADORA DE GÁS
⊕	VÁLVULA ESPERA

NOTAS:

- Os tubos multicamadas embutidos no gesso ou parede devem ser totalmente envolvidos por argamassa com espessura mínima de 20mm.
- Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de profundidade.
- Os tubos não poderão ter emendas.
- Para curvas no tubo multicamada, deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante.
- O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.

APROVAÇÕES:

Tipo:
 Proprietário:
 End. da Obra:

PROPRIETÁRIO: _____
 CPF: xxxxxxxx

AUTOR DO PROJETO: _____
 Arquiteto / Engenheiro:
 CAU/CREA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
 Arquiteto / Engenheiro:
 CAU/CREA: _____

AREAS: Terreno: _____ AREAS: _____ AREAS: _____ AREAS: _____ AREAS: _____ AREAS: _____	Desenho: _____ Escala: x/xxx Data: xx/xx/xxxx	Revisão: _____ PRANCHA: _____
--	---	----------------------------------

CONTEUDO:
 Planta de Situação:
 Planta Baixa:
 xxx:
 xxx:

LOGOMARCA

1 / 1