


Área: 239,33 m²

0.10

0.00

CALÇADA PÚBLICA

DETALHE ABRIGO GLP



LEGENDAS

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE
Ø	DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA
VR	VÁLVULA REGULADORA DE GÁS
VE	VÁLVULA ESFERA

NOTAS:

- Os tubos multicamadas embutidos no piso ou parede devem ser totalmente envolvidos por argamassa com espessura mínima de 20mm.
- Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de profundidade.
- Os tubos não poderão ter emendas.
- Para curvas no tubo multicamada, deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante.
- O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.

APROVAÇÕES:

Tipo: _____

Proprietário: _____

End. da Obra: _____

PROPRIETÁRIO: _____

CPF: xxxxxxxx

AUTOR DO PROJETO: _____

Arquiteto / Engenheiro: _____

CAU/CREA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____

Arquiteto / Engenheiro: _____

CAU/CREA: _____

AREAS:	Desenho: _____	Revisão: _____
Terraço: _____	Escala: _____	_____/_____/_____
AREAS: _____	Data: _____	_____/_____/_____
AREAS: _____	xx/xx/xxxx	
AREAS: _____		
CONTEUDO:	LOGOMARCA	PRANCHA: _____
Planta de Situação:		
Planta Baixa:		
xxxx:		1 / 1