




QUADRO DE CARGAS														
CIRCUITO	LÂMPADAS FLUORESCENTES		TOMADAS				POTÊNCIA (W)	CORRENTE (A)	DISJUNTOR (A)	CONDUTOR (mm²)	TENSÃO (V)	FASE	FINALIDADE	
	1x20W	2x40W	100W	350W	600W	1600W								400W
1		16	6					1.880,0	14,80	16	2,5	127	B	Iluminação Interna
2		6	3					780,0	6,14	10	2,5	127	B	Iluminação Interna
3		7	3					860,0	6,77	10	2,5	127	B	Iluminação Interna
4	4	7	2					840,0	6,61	10	2,5	127	C	Iluminação Interna
5			23	2				3.000,0	23,62	25	2,5	127	A	Tomadas
6			12					1.200,0	9,45	16	2,5	127	A	Tomadas
7			14					1.400,0	11,02	16	2,5	127	C	Tomadas
8			7		4			3.100,0	24,41	25	2,5	127	C	Tomadas
9						1		1.600,0	7,27	10	2,5	220	AB	Condicionador de ar
10						1		1.600,0	7,27	10	2,5	220	AC	Condicionador de ar
11						1		1.600,0	7,27	10	2,5	220	BC	Condicionador de ar
12						1		1.600,0	7,27	10	2,5	220	AB	Condicionador de ar
13						1		1.600,0	7,27	10	2,5	220	AC	Condicionador de ar
14						1		1.600,0	7,27	10	2,5	220	BC	Condicionador de ar
15							1	4.400,0	20,00	25	4,0	220	AB	Chuveiro Elétrico
16							1	4.400,0	20,00	25	4,0	220	AC	Chuveiro Elétrico
17							1	4.400,0	20,00	25	4,0	220	BC	Chuveiro Elétrico
18							1	4.400,0	20,00	25	4,0	220	AB	Chuveiro Elétrico
19		5						400,0	3,15	6	2,5	127	C	Iluminação Externa
20		4						320,0	2,52	6	2,5	127	C	Iluminação Externa
21														Reserva
22														Reserva
Total								40.980,0		100	3x25	220	ABC	



POSTE DE CONCRETO ARMADO RECOMENDADO PELA CONCESSIONÁRIA.

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR CERÂMICO

CONDUTOR MULTIPLEXADO

CONDUTOR DE COBRE ISOLADO

ELETRODUTO PVC Ø 1"

ELETRODUTO PVC

CAIXA DE ENTRADA MODELO PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA

MURETA DA FRENTE DA EDIFICAÇÃO

ELETRODUTO PVC 32 mm

ALIMENTAÇÃO TELEFONE - PVC Ø 1"

ELETRODUTO PVC Ø 1/4"

NÍVEL DO TERRENO

VAI PARA O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR

CAIXA EM CONCRETO (30x30x30), COM TAMP

HASTE DE COBRE 3,0 metros

OBS: ESQUEMA GRAFICO ORIENTATIVO
Para a sua execução deverá ser consultada as normas da concessionária

APROVAÇÕES:		
Tipo: Proprietário: End. da Obra:		
PROPRIETÁRIO: _____ xxxxxxxxxx: CPF : _____		
AUTOR DO PROJETO: _____ Arquiteto / Engenheiro: CAU/CREA: _____		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ Arquiteto / Engenheiro: CAU/CREA: _____		
ÁREAS: Terreno: _____ ÁREAS: _____ ÁREAS: _____ ÁREAS: _____ ÁREAS: _____ ÁREAS: _____ ÁREAS: _____ _____ CONTEÚDO: Planta de Situação: Planta Baixa: xxxx:	Desenho: Escala: _____ x/xxx Data: _____ xx/xx/xxxx LOGOMARCA	Revisão: _ / _ / _ PRANCHA: 1 / 1