



Circuitos	Lâmpadas Fluorescentes (W)		Tomadas (W)					Potência	Corrente	Disjuntor	Condutor	Tensão	Fase	Finalidade
	1x20	2x40	100	350	600	1600	4400	(W)	(A)	(A)	(mm²)	(V)		
1		11	4					1.280,0	5,82	10	2,5	220	A	Iluminação Interna
2		8	3					940,0	4,27	6	2,5	220	B	Iluminação Interna
3	3	3						300,0	1,36	6	2,5	220	B	Iluminação Interna
4		5	2					600,0	2,73	6	2,5	220	C	Iluminação Interna
5	2	5	2					640,0	2,91	6	2,5	220	A	Iluminação Interna
6			13					1.300,0	5,91	10	2,5	220	B	Tomada
7			14					1.400,0	6,36	10	2,5	220	A	Tomada
8			3					300,0	1,36	6	2,5	220	C	Tomada
9			9					900,0	4,09	6	4,0	220	C	Tomada
10			4		4			2.800,0	12,73	16	4,0	220	C	Tomada
11						1		4.400,0	20,00	25	4,0	220	A	Chuveiro
12						1		4.400,0	20,00	25	4,0	220	A	Chuveiro
13						1		4.400,0	20,00	25	4,0	220	B	Chuveiro
14						1		4.400,0	20,00	25	2,5	220	B	Chuveiro
15						1		4.400,0	20,00	25	2,5	220	C	Chuveiro
16						1		1.600,0	7,27	10	2,5	220	C	Condicionador de ar
17						1		1.600,0	7,27	10	2,5	220	C	Condicionador de ar
18						1		1.600,0	7,27	10	2,5	220	C	Condicionador de ar
19						1		1.600,0	7,27	10	2,5	220	A	Condicionador de ar
20						1		1.600,0	7,27	10	2,5	220	B	Condicionador de ar
21		9						720,0	3,27	6	2,5	220	B	Iluminação Externa
22														Reserva
23														Reserva
24														Reserva
								41.180,0		63	3x16	380	ABC	

[illegible]

NOTAS:

1. NA INSTALAÇÃO DE CHAVEIROS ELÉTRICOS A LIGAÇÃO DOS FIOS DEVEM SER COM CONEXÃO DIRETA SEM O USO DE TOMADAS E PLUGUES.
2. OS PROJETOS DEVEM SER REVISADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO READEQUADO, QUANDO NECESSÁRIO, COM BASE NAS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DA REGIÃO.

DETALHE DO POSTE DE ENTRADA



APROVAÇÕES:

Tipo:
Proprietario:
End. da Obra:

PROPRIETÁRIO:

XXXXXXXXXX:
CPF :

AUTOR DO PROJETO:

Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Arquiteto / Engenheiro:
CAU/CREA:

AREAS:

Terreno: _____
AREAS: _____
AREAS: _____
AREAS: _____
AREAS: _____
AREAS: _____
AREAS: _____

Desenho:

XXXXXX
Escola: X/XXX
Data: XX/XX/XXXX

Revisão:

PRANCHA:

CONTEUDO:

Planta de Situação:
Planta Baixa:
xxxx:

LOGOMARCA