



| CIRCUITO | QUADRO DE CARGAS       |       |         |      |      |       |       |              |              |               |                |            |      |                     |
|----------|------------------------|-------|---------|------|------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------|------|---------------------|
|          | LÂMPADAS FLUORESCENTES |       | TOMADAS |      |      |       |       | POTÊNCIA (W) | CORRENTE (A) | DISJUNTOR (A) | CONDUTOR (mm²) | TENSÃO (V) | FASE | FINALIDADE          |
|          | 1x20W                  | 2x40W | 100W    | 350W | 600W | 1600W | 4400W |              |              |               |                |            |      |                     |
| 1        |                        | 11    | 2       |      |      |       |       | 1.080,0      | 4,91         | 10            | 2,5            | 220        | C    | Iluminação Interna  |
| 2        |                        | 7     | 3       |      |      |       |       | 860,0        | 3,91         | 6             | 2,5            | 220        | C    | Iluminação Interna  |
| 3        |                        | 6     | 3       |      |      |       |       | 780,0        | 3,55         | 6             | 2,5            | 220        | C    | Iluminação Interna  |
| 4        | 2                      | 2     |         |      |      |       |       | 200,0        | 0,91         | 6             | 2,5            | 220        | B    | Iluminação Interna  |
| 5        |                        | 5     | 2       |      |      |       |       | 600,0        | 2,73         | 6             | 2,5            | 220        | B    | Iluminação Interna  |
| 6        | 1                      | 4     | 2       |      |      |       |       | 540,0        | 2,45         | 6             | 2,5            | 220        | A    | Iluminação Interna  |
| 7        |                        |       | 11      | 1    |      |       |       | 1.450,0      | 6,59         | 10            | 2,5            | 220        | C    | Tomadas             |
| 8        |                        |       | 10      |      |      |       |       | 1.000,0      | 4,55         | 10            | 2,5            | 220        | B    | Tomadas             |
| 9        |                        |       | 16      |      |      |       |       | 1.600,0      | 7,27         | 10            | 2,5            | 220        | A    | Tomadas             |
| 10       |                        |       |         | 2    |      |       |       | 700,0        | 3,18         | 6             | 2,5            | 220        | B    | Tomadas             |
| 11       |                        |       | 13      |      |      |       |       | 1.300,0      | 5,91         | 10            | 2,5            | 220        | B    | Tomadas             |
| 12       |                        |       | 4       |      | 3    |       |       | 2.200,0      | 10,00        | 16            | 2,5            | 220        | A    | Tomadas             |
| 13       |                        |       |         |      |      | 1     |       | 1.600,0      | 7,27         | 10            | 2,5            | 220        | A    | Condicionador de ar |
| 14       |                        |       |         |      |      |       | 1     | 4.400,0      | 20,00        | 25            | 4,0            | 220        | A    | Chuveiro            |
| 15       |                        |       |         |      |      |       | 1     | 4.400,0      | 20,00        | 25            | 4,0            | 220        | B    | Chuveiro            |
| 16       |                        |       |         |      |      | 1     |       | 1.600,0      | 7,27         | 10            | 2,5            | 220        | B    | Condicionador de ar |
| 17       |                        |       |         |      |      | 1     |       | 1.600,0      | 7,27         | 10            | 2,5            | 220        | C    | Condicionador de ar |
| 18       |                        |       |         |      |      | 1     |       | 1.600,0      | 7,27         | 10            | 2,5            | 220        | A    | Condicionador de ar |
| 19       |                        |       |         |      |      | 1     |       | 1.600,0      | 7,27         | 10            | 2,5            | 220        | B    | Condicionador de ar |
| 20       |                        |       |         |      |      |       | 1     | 4.400,0      | 20,00        | 25            | 4,0            | 220        | C    | Chuveiro            |
| 21       |                        |       |         |      |      | 1     |       | 1.600,0      | 7,27         | 10            | 2,5            | 220        | C    | Condicionador de ar |
| 22       |                        | 5     |         |      |      |       |       | 400,0        | 1,82         | 6             | 2,5            | 220        | B    | Iluminação Externa  |
| Total    |                        |       |         |      |      |       |       | 35.510,0     |              | 50            | 3x16           | 380        | ABC  |                     |

[illegible]

NOTAS:  
1. NA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS A LIGAÇÃO DOS FIOS DEVEM SER COM CONECTOR DIRETA SEM O USO DE TOMADAS E PLUGUES.  
2. OS PROJETOS DEVERÃO SER REVISADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E READEQUANDO, QUANDO NECESSÁRIO, COM BASE NAS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DA REGIÃO.

**Tipo:**

Proprietario:

End. da Obra:

PROPRIETÁRIO:

XXXXXXXXXX:  
CPF :

AUTOR DO PROJETO:

Arquiteto / Engenheiro:  
CAU/CREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Arquiteto / Engenheiro:  
CAU/CREA:

AREAS:

Terreno: \_\_\_\_\_  
AREAS: \_\_\_\_\_  
AREAS: \_\_\_\_\_  
AREAS: \_\_\_\_\_  
AREAS: \_\_\_\_\_  
AREAS: \_\_\_\_\_  
AREAS: \_\_\_\_\_

Desenho:

Escala: xxxxxx  
x/xxx

Data:   
xx/xx/xxxx

Revisão:

PRANCHA:

## CONTEUDO:

Planta de Situação:  
Planta Baixa:  
xxxx:  
xxxx:

LOGOMARCA

$$1/1$$